

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии

по проведению оценки обеспечения
готовности потребителей тепловой
энергии (социальные объекты)
Серовского муниципального округа к
отопительному периоду 2025/2026 годов -

Первый заместитель главы

Серовского муниципального округа



А.Ю. Пикулёв

2025г.

ПРОГРАММА

**проведения оценки обеспечения готовности потребителей тепловой энергии
(социальные объекты) Серовского муниципального округа
к отопительному периоду 2025/2026 годов**

I. Общие положения

1. Настоящая Программа проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии (социальные объекты) Серовского муниципального округа (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 (далее – Правила и Порядок соответственно), на основании постановления администрации Серовского муниципального округа от 23.06.2025 № 1268 «О создании комиссий по проведению оценки обеспечения готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии Серовского муниципального округа к отопительному периоду 2025/2026 годов».

2. Программа разработана в целях проведения оценки обеспечения готовности потребителей тепловой энергии (социальные объекты) Серовского муниципального округа к отопительному периоду 2025/2026 годов.

II. Порядок проведения оценки обеспечения готовности потребителей тепловой энергии (социальные объекты) Серовского муниципального округа к отопительному периоду 2025/2026 годов

3. Оценка обеспечения готовности осуществляется комиссией по проведению оценки обеспечения готовности потребителей тепловой энергии (социальные объекты) Серовского муниципального округа к отопительному периоду 2025/2026 годов (далее – Комиссия), состав которой утвержден постановлением администрации

Серовского муниципального округа от 23.06.2025 № 1268 «О создании комиссий по проведению оценки обеспечения готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии Серовского муниципального округа к отопительному периоду 2025/2026 годов».

На установочном совещании, проводимом в первый день проверки, определяются права и обязанности членов Комиссии в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с настоящей Программой.

Оценка обеспечения готовности осуществляется Комиссией в отношении лиц, указанных в перечне потребителей тепловой энергии (социальные объекты) Серовского муниципального округа, подлежащих оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 годов (Приложение № 1 к Программе), в установленные сроки в соответствии с графиком проведения проверки потребителей тепловой энергии (социальные объекты) Серовского муниципального округа, подлежащих оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 годов (Приложение № 2 к Программе).

5. Лица, указанные в Приложении № 1 к Программе, направляют в Комиссию документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных пунктом 11 Правил, а также заполненные оценочные листы (далее – Оценочный лист) для расчета индекса готовности к отопительному периоду 2025/2026 годов потребителей тепловой энергии (социальные объекты) (Приложение № 3 к Программе) в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности в установленные сроки.

6. В целях проведения оценки обеспечения готовности комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности. По решению комиссии проводится осмотр объектов оценки обеспечения готовности.

7. В рамках проведения оценки обеспечения готовности Комиссия осуществляет оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных пунктом 11 Правил, и в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду (далее – Уровень готовности) на основании значения индекса готовности в соответствии пунктом 8 Порядка.

8. Результаты оценки готовности оформляются актом оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (далее – Акт), который составляется не позднее одного рабочего дня с даты завершения проверки, по форме согласно приложению № 5 к Порядку.

9. При наличии у комиссий замечаний к соблюдению проверяемым лицом требований по обеспечению готовности, установленных Правилами, в оценочном листе указывается срок устранения выявленных замечаний.

10. В Акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- 1) объект проверки готов к отопительному периоду;
- 2) объект проверки готов с условиями к отопительному периоду;
- 3) объект проверки не готов к отопительному периоду.

11. В случае устранения указанных в Оценочном листе замечаний комиссией, на основании уведомления об устранении замечаний лица, в отношении которого

был выдан оценочный лист с замечаниями, не позднее 14 календарных дней со дня получения комиссией такого уведомления, проводится повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний, по результатам которой составляется новый Акт и прилагается новый Оценочный лист.

12. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее – Паспорт) составляется по форме согласно приложению № 6 к Порядку и выдается комиссией в течение 5 рабочих дней со дня подписания Акта, в случаях, если в отношении проверяемого лица установлен уровень готовности «Готов», а также в случае установления в отношении проверяемого лица уровня готовности «Готов с условиями», если сроки устранения замечаний комиссии по обеспечению готовности и повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний выходят за рамки сроков, установленных пунктом 13 Порядка.

13. Организация, не получившая по объектам оценки готовности Паспорт до даты, установленной пунктом 15 Порядка, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду посредством устранения указанных в оценочном листе замечаний.

14. В случае неустранения замечаний, указанных в акте в установленный актом срок, Комиссия в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта передает данные органам государственной власти субъекта Российской Федерации в области жилищных отношений, осуществляющим региональный государственный надзор (в отношении потребителей тепловой энергии).

Приложение № 1
к Программе проведения оценки обеспечения готовности
потребителей тепловой энергии (социальные объекты)
Серовского муниципального округа к отопительному периоду
2025/2026 годов

ПЕРЕЧЕНЬ
потребителей тепловой энергии (социальные объекты) Серовского муниципального округа,
подлежащих оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 годов

Номер строки	Полное наименование организации	ИНН	Наименование объектов	Период проведения проверки
1	2	3	4	5
1.	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов «Полифорум»	6632002765	здание школы, ул. Короленко, 16	01.08.2025-28.08.2025
2.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 9	6632015482	здание школы, ул. Вальцовщиков, 22	01.08.2025-28.08.2025
3.			здание дошкольного учреждения, ул. Вальцовщиков, 22А	01.08.2025-28.08.2025
4.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 11	6632015027	здание школы, ул. Визе, 8	01.08.2025-28.08.2025
5.	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 13	6632015475	здание школы, ул. Попова, 19	01.08.2025-28.08.2025
6.			здание начальной школы, ул. Строителей, 17	01.08.2025-28.08.2025
7.	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 14 им. В.Ф. Фуфачева	6632014954	здание школы, ул. Зеленая, 14	01.08.2025-28.08.2025
8.			здание начальной школы, ул. Зеленая, 1а	01.08.2025-28.08.2025
9.			здание дошкольного учреждения, ул. Зеленая, 12	01.08.2025-28.08.2025
10.	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 15	6632015066	здание школы, ул. Крупской, 36	01.08.2025-28.08.2025
11.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 19	6632015524	здание школы, ул. Красногвардейская, 11	01.08.2025-28.08.2025

Номер строки	Полное наименование организации	ИНН	Наименование объектов	Период проведения проверки
1	2	3	4	5
12.	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 20	6632015838	здание школы, ул. Ленина, 167	01.08.2025-28.08.2025
13.			здание начальной школы, ул. Карла Маркса, 23	01.08.2025-28.08.2025
14.	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 21	6632015490	здание школы, ул. Л. Чайкиной, 31	01.08.2025-28.08.2025
15.			здание дошкольного учреждения, ул. Пекарская, 7а	01.08.2025-28.08.2025
16.	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 22 им. Героя Советского Союза В.С. Маркова	6632010653	здание школы, ул. Калинина, 28	01.08.2025-28.08.2025
17.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 23	6632010639	здание школы, ул. 8 Марта, 16	01.08.2025-28.08.2025
18.			здание дошкольного учреждения, ул. 8 Марта, 34	01.08.2025-28.08.2025
19.	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 27	6632010660	здание школы, ул. Ленина, 185	01.08.2025-28.08.2025
20.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа села Филькино	6632016246	здание школы, с. Филькино, ул. Путилова, 4	01.08.2025-28.08.2025
21.			здание дошкольного учреждения, с. Филькино, ул. Крылова, 1А	01.08.2025-28.08.2025
22.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Андриановичи	6632014746	здание школы, п. Ларьковка, ул. Вокзальная, 42	01.08.2025-28.08.2025
23.			здание дошкольного учреждения, п. Ларьковка, ул. Стадионная, 10	01.08.2025-28.08.2025
24.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа п. Красноярка	6632008358	здание школы, п. Красноярка, ул. Бажова, 36	01.08.2025-28.08.2025
25.			здание дошкольного учреждения, п. Красноярка, ул. Заводская, 2	01.08.2025-28.08.2025
26.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа п. Красноглинный	6632014810	здание школы, п. Красноглинный, ул. Лесная, 5А	01.08.2025-28.08.2025
27.			здание дошкольного учреждения, п. Красноглинный, ул. Лесная, 6А	01.08.2025-28.08.2025

Номер строки	Полное наименование организации	ИНН	Наименование объектов	Период проведения проверки
1	2	3	4	5
28.	Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования оздоровительно-образовательный центр «Чайка»	6632016983	здания, Киселевское шоссе, 20	01.08.2025-28.08.2025
29.			здания, Киселевское шоссе, 23	01.08.2025-28.08.2025
30.	Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества»	6632011343	здание, ул. Ленина, 193	01.08.2025-28.08.2025
31.	Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа им. Л.П. Моисеева»	6632016528	здание, ул. Каквинская, 3	01.08.2025-28.08.2025
32.	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 2 «Родничок»	6632013862	здание дошкольного учреждения, ул. Короленко, 1	01.08.2025-28.08.2025
33.			здание дошкольного учреждения, ул. Луначарского, 97	01.08.2025-28.08.2025
34.			здание дошкольного учреждения, ул. Ключевая, 38А	01.08.2025-28.08.2025
35.			здание дошкольного учреждения, ул. Лагерная, 2	01.08.2025-28.08.2025
36.			здание дошкольного учреждения, ул. 1-я Овощная, 3	01.08.2025-28.08.2025
37.			здание дошкольного учреждения, ул. Я.Свердлова, 2	01.08.2025-28.08.2025
38.	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 16 «Тополек»	6632017722	здание дошкольного учреждения, ул. Заславского, 19	01.08.2025-28.08.2025
39.			здание дошкольного учреждения, ул. Рабочей Молодежи, 5	01.08.2025-28.08.2025
40.			здание дошкольного учреждения, ул. Зеленая, 16А	01.08.2025-28.08.2025
41.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей № 18 «Яблонька»	6632017754	здание дошкольного учреждения, ул. Каляева, 3	01.08.2025-28.08.2025
42.			здание дошкольного учреждения, ул. Каляева, 11	01.08.2025-28.08.2025
43.			здание дошкольного учреждения, ул. Каляева, 21	01.08.2025-28.08.2025

Номер строки	Полное наименование организации	ИНН	Наименование объектов	Период проведения проверки
1	2	3	4	5
44.	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей № 21 «Сказка»	6632030138	здание дошкольного учреждения, ул. Короленко, 31	01.08.2025-28.08.2025
45.			здание дошкольного учреждения, ул. Ленина, 183А	01.08.2025-28.08.2025
46.			здание дошкольного учреждения, ул. 4-й Пятилетки, 36	01.08.2025-28.08.2025
47.			здание дошкольного учреждения, пр. Серова, 24А	01.08.2025-28.08.2025
48.			здание дошкольного учреждения, ул. Гагарина, 10	01.08.2025-28.08.2025
49.	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей № 25 «Дельфинчик»	6632030120	здание дошкольного учреждения, ул. Каляева, 64	01.08.2025-28.08.2025
50.			здание дошкольного учреждения, ул. Каляева, 49А	01.08.2025-28.08.2025
51.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей № 33 «Веснушки»	6632016670	здание дошкольного учреждения, ул. Ленина 236А	01.08.2025-28.08.2025
52.			здание дошкольного учреждения, ул. Ленина, 248А	01.08.2025-28.08.2025
53.			здание дошкольного учреждения, ул. Короленко, 48	01.08.2025-28.08.2025
54.	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 38 «Елочка»	6632014513	здание дошкольного учреждения, ул. Короленко, 25	01.08.2025-28.08.2025
55.			здание дошкольного учреждения, ул. Красногвардейская, 9	01.08.2025-28.08.2025
56.			здание дошкольного учреждения, ул. Луначарского, 121	01.08.2025-28.08.2025
57.	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 42 «Огонёк»	6632022521	здание дошкольного учреждения, ул. Луначарского, 98А	01.08.2025-28.08.2025
58.			здание дошкольного учреждения, ул. Луначарского, 106	01.08.2025-28.08.2025

Номер строки	Полное наименование организации	ИНН	Наименование объектов	Период проведения проверки
1	2	3	4	5
59.			здание дошкольного учреждения, ул. Луначарского, 98Б	01.08.2025-28.08.2025
60.	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 49 «Радуга»	6632016091	здание дошкольного учреждения, ул. Центральная, 18	01.08.2025-28.08.2025
61.			здание дошкольного учреждения, ул. Маяковского, 13	01.08.2025-28.08.2025
62.			здание дошкольного учреждения, ул. Попова, 26	01.08.2025-28.08.2025
63.	Муниципальное казенное учреждение «Центр развития муниципальных образовательных учреждений»	6632022634	здание, ул. Луначарского, 99	01.08.2025-28.08.2025
64.	Муниципальное бюджетное учреждение «Центр спортивных сооружений»	6632033354	стадион «Строитель», ул. Ферросплавщиков, 11	01.08.2025-28.08.2025
65.			стадион «Локомотив», ул. Гагарина, 18	01.08.2025-28.08.2025
66.			хоккейный клуб «Юность», ул. Ленина, 149А	01.08.2025-28.08.2025
67.			хоккейный клуб «Кристалл», ул. Ленина, 238А	01.08.2025-28.08.2025
68.			спортивный комплекс п. Ларьковка, ул. Вокзальная, 41А	01.08.2025-28.08.2025
69.	Муниципальное автономное учреждение «Водный дворец»	6680002476	здание бассейна, ул. К. Маркса, 2	01.08.2025-28.08.2025
70.	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Дом культуры» - Дом культуры п. Вятчино	6632010597	здание Дома культуры, п. Вятчино, Киселевское шоссе, 10	01.08.2025-28.08.2025
71.	- Андриановский сельский Дом культуры		здание Дома культуры, п. Ларьковка, ул. Вокзальная, 41	01.08.2025-28.08.2025
72.	- Дом культуры п. Красноглинный		здание Дома культуры, п. Красноглинный, ул. Школьная, 20	01.08.2025-28.08.2025

Номер строки	Полное наименование организации	ИНН	Наименование объектов	Период проведения проверки
1	2	3	4	5
73.	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система Серовского городского округа» - филиал № 2	6632010621	здание библиотеки, ул. Автодорожная, 19	01.08.2025-28.08.2025
74.	- филиал № 7		здание библиотеки, ул. Попова, 11	01.08.2025-28.08.2025
75.	- филиал № 24		здание библиотеки, п. Красноярка, ул. Ленина, 11А	01.08.2025-28.08.2025
76.	Муниципальное автономное учреждение культуры Дом культуры «Надеждинский»	6632018035	здание Дома культуры, ул. Ломоносова, 1	01.08.2025-28.08.2025
77.	Муниципальное автономное учреждение «Центр досуга «Родина»	6680001786	здание Центра досуга, ул. Ленина, 179	01.08.2025-28.08.2025
78.	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детский (подростковый) «Эдельвейс» - молодежно-подростковый клуб «Спутник»	6632012643	здание клуба, ул. Толмачева, 4-а	01.08.2025-28.08.2025
79.	- клуб «Карат»		здание клуба, ул. Ферросплавщиков, 5	01.08.2025-28.08.2025
80.	Муниципальное автономное учреждение «Дворец культуры металлургов»	6680008453	здание, ул. Кузьмина, 1	01.08.2025-28.08.2025
81.	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Серовский исторический музей»	6632010903	здание, ул. Ленина, 126	01.08.2025-28.08.2025
82.			здание, ул. О. Революции, 18	01.08.2025-28.08.2025
83.			здание, 4-й Пятилетки, 38	01.08.2025-28.08.2025
84.	Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Серовская городская больница»	6680005928	здания стационара, роддома, хоз.блока, инфекционного отделения, пищеблока, морга, ул. М. Горького, 73А	01.08.2025-28.08.2025
85.			здание поликлиники, ул. Октябрьской Революции, 8	01.08.2025-28.08.2025
86.			здание диагностического центра, ул. Нахабина, 2	01.08.2025-28.08.2025
87.			здание поликлиники, ул. Победы, 16	01.08.2025-28.08.2025

Номер строки	Полное наименование организации	ИНН	Наименование объектов	Период проведения проверки
1	2	3	4	5
88.			здание поликлиники, ул. Попова, 5	01.08.2025-28.08.2025
89.			здание терапевтического отделения, ул. Кузьмина, 38	01.08.2025-28.08.2025
90.			здание КМО, ул. Л. Толстого, 15, стр. 6	01.08.2025-28.08.2025
91.			здание ССМП, ул. Л. Толстого, 15, стр. 4	01.08.2025-28.08.2025
92.			здание педиатрического отделения, ул. Л. Толстого, 15, стр. 2	01.08.2025-28.08.2025
93.			амбулаторно-поликлиническое отделение, ул. Крупской, 34	01.08.2025-28.08.2025
94.			здание ОВП, п.Красноярка, ул. Ленина, 11	01.08.2025-28.08.2025
95.			здание ОВП, п. Красноглинный, ул. Лесная, 6А	01.08.2025-28.08.2025
96.			здание ФАП, п. Новая Кола, ул. Углежогов, 6	01.08.2025-28.08.2025
97.	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Противотуберкулезный диспансер № 2»	6680000422	здание, пр. Серова, 14	01.08.2025-28.08.2025
98.			здание, ул. Урицкого, 20а	01.08.2025-28.08.2025
99.			здание, ул. Западная, 12	01.08.2025-28.08.2025
100.	Филиал «Северная психиатрическая больница» государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердловская областная клиническая психиатрическая больница»	6662022984	здание наркологического отделения, ул. Л. Толстого, 15, стр. 8	01.08.2025-28.08.2025
101.			здания лечебного корпуса, дневного стационара, административного корпуса, гаража, ул. Попова, 5	01.08.2025-28.08.2025
102.	Отделение № 6 государственного казенного учреждения Свердловской области «Дом ребенка»	6673226267	здание, ул. Луначарского, 81	01.08.2025-28.08.2025

Номер строки	Полное наименование организации	ИНН	Наименование объектов	Период проведения проверки
1	2	3	4	5
103.	Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Серова»	6632032590	здание, ул. Парковая, 11	01.08.2025-28.08.2025
104.			здание, ул. Восточная, 10А	01.08.2025-28.08.2025
105.	Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям города Серова»	6632017440	здание, ул. Ферросплавщиков, 16А	01.08.2025-28.08.2025
106.	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Серовский металлургический техникум»	6632006897	здание, ул. Агломератчиков, 19	01.08.2025-28.08.2025
107.			здание, ул. Крупской, 33	01.08.2025-28.08.2025
108.			здание, ул. Нансена, 60	01.08.2025-28.08.2025
109.	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Серовский техникум сферы обслуживания и питания»	6632006826	здание учебного корпуса, ул. Ленина, 128	01.08.2025-28.08.2025
110.			здание общежития, ул. Победы, 26	01.08.2025-28.08.2025
111.	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Серовская школа-интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»	6632014048	здание, ул. Малыгина, 1	01.08.2025-28.08.2025
112.			здание, пер. Малыгина, 2	01.08.2025-28.08.2025
113.	Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Свердловской области «Серовская детская художественная школа имени С.П. Кодолова»	6632012033	здание школы, ул. Ленина, 193А	01.08.2025-28.08.2025
114.	Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Свердловской области «Серовская детская музыкальная школа им. Г. Свиридова»	6632010043	здание школы, ул. Карла Маркса, 24	01.08.2025-28.08.2025
115.	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Северный педагогический колледж»	6632006833	здание, ул. Добрынина, 65	01.08.2025-28.08.2025
116.			здание, ул. Добрынина, 67	01.08.2025-28.08.2025
117.	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Серовский политехнический техникум»	6632006819	здание учебного корпуса, ул. Ф.Революции, 7	01.08.2025-28.08.2025
118.			здание общежития, ул. Ф.Революции, 9	01.08.2025-28.08.2025

Номер строки	Полное наименование организации	ИНН	Наименование объектов	Период проведения проверки
1	2	3	4	5
119.			здание кадетской школы, ул. Пржевальского, 28	01.08.2025-28.08.2025
120.			здание общежития кадетской школы, ул. Пржевальского, 37	01.08.2025-28.08.2025
121.	Серовский филиал государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Свердловский областной медицинский колледж»	6658041737	здание учебного корпуса, ул. Ломоносова, 3	01.08.2025-28.08.2025
122.			здание, ул. Жданова, 5	01.08.2025-28.08.2025
123.			здание общежития, ул. Красноармейская, 6	01.08.2025-28.08.2025
124.	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Серовская школа-интернат для детей, нуждающихся в длительном лечении»	6632016101	здание, ул. Автодорожная, 35	01.08.2025-28.08.2025
125.	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Серовская школа № 2, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»	6632015059	здание, ул. Крупской, 24	01.08.2025-28.08.2025
126.	Государственное автономное учреждение дополнительного образования Свердловской области «Детская школа искусств города Серова»	6680002229	здание, ул. Кузьмина, 11	01.08.2025-28.08.2025

Приложение № 2
к Программе проведения оценки обеспечения готовности
потребителей тепловой энергии (социальные объекты)
Серовского муниципального округа к отопительному периоду
2025/2026 годов

ГРАФИК
проведения проверки потребителей тепловой энергии (социальные объекты) Серовского муниципального округа,
подлежащих оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 годов

Номер строки	Мероприятие	Сроки проведения
1	2	3
1.	Уведомление лиц, подлежащих оценке обеспечения готовности, о сроках проведения оценки готовности с указанием даты, к которой указанные лица обязаны подготовить и представить Комиссии документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду	до 11.07.2025
2.	Представление лицами, подлежащих оценке обеспечения готовности, документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, и заполненных оценочных листов в Комиссию	01.08.2025-08.08.2025
3.	Передача Оценочных листов и документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, в единую теплоснабжающую организацию	01.08.2025-08.08.2025
4.	Расчет индекса готовности, проверка Оценочных листов и документов лиц, подлежащих оценке обеспечения готовности, единой теплоснабжающей организацией	11.08.2025-18.08.2025
5.	Передача единой теплоснабжающей организацией результатов проверки готовности и произведенного расчета индекса готовности в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности в Комиссию	15.08.2025-22.08.2025
6.	Определение Уровня готовности и оформление результатов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду	15.08.2025-28.08.2025
7.	Подписание актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду	до 29.08.2025
8.	Подписание и выдача паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду	до 05.09.2025

Приложение № 3
к Программе проведения оценки обеспечения готовности
потребителей тепловой энергии (социальные объекты)
Серовского муниципального округа к отопительному периоду
2025/2026 годов

Рекомендуемый образец

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ

для расчета индекса готовности к отопительному периоду 2025/2026 годов
потребителей тепловой энергии (социальные объекты)

Наименование организации (ИНН): _____

в отношении объекта по адресу: _____

№ п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ (указать реквизиты)	Показатель	Вес показателя	Наименование показателя	Расчет показателей готовности (формула)	Значение	Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения)
			ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ			$I_{\text{потр}} = K_{\text{закон о тепл}} * 0,85 + K_{\text{жил. фонд}} * 0,06 + K_{\text{газ}} * 0,02 + K_{\text{предп}} * 0,05 + K_{\text{план}} * 0,02$		
1	Выполнить требования, установленные частью 6 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Федеральный закон о теплоснабжении) (подпункт 11.1 пункта 11 Правил обеспечения	-	Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении	0,85	K _{закон о тепл}	$K_{\text{закон о тепл}} = K_{\text{безопасн}} * 0,8 + K_{\text{режим}} * 0,03 + K_{\text{задолж}} * 0,15 + K_{\text{учет}} * 0,02$		

	готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234 (далее - Правила):							
1.1	Обеспечивать эксплуатацию теплотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности в сфере теплоснабжения, установленными статьей 23.2 Федерального закона о теплоснабжении (пункт 1 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.1 - 11.5.10 пункта 11 Правил	Показатель обеспечения эксплуатации теплотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности	0,8	$K_{\text{безопасн}}$	$K_{\text{безопасн}} = K_{\text{промыв}} * 0,31 + K_{\text{гидр}} * 0,31 + K_{\text{арм}} * 0,01 + K_{\text{отв}} * 0,01 + K_{\text{испыт}} * 0,31 + K_{\text{перечень}} * 0,01 + K_{\text{экспл/произв.инстр}} * 0,01 + K_{\text{па.спорт.тепл.пункт}} * 0,01 + K_{\text{шт}} * 0,01 + K_{\text{регул.темпер}} * 0,01$		
1.1.1		Акты промывки теплотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 (далее -	Показатель наличия акта промывки теплотребляющей установки	0,31	$K_{\text{промыв}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

		Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок) (подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил)						
1.1.2		Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя	0,31	K _{гидр}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.3		Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в	Показатель наличия акта проверки (осмотра) запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования	0,01	K _{арм}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

		соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил)						
1.1.4		Установленные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов и (или) установленные пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536 (далее - Правила промышленной безопасности), ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации	Показатель назначения ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	0,01	K _{отв}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

		оборудования на опасных производственных объектах (далее - ОПО) (подпункт 11.5.4 пункта 11 Правил)						
1.1.5		Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальными тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплоснабжающих установок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов	0,31	K _{испыт}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.6		Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного	Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного	0,01	K _{перечень}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

		оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.6 пункта 11 Правил)	оборудования в случае эксплуатации ОПО					
1.1.7		Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.5.7 пункта 11 Правил)	Показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций	0,01	$K_{\text{экспл./произв.инстр}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.8		Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с пунктом 9.1.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также	Показатель наличия паспортов тепловых пунктов и проектно-технической документации на здание в части внутренних систем	0,01	$K_{\text{паспорт.тепл.пункт}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

		проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении) (подпункт 11.5.8 пункта 11 Правил)	теплоснабжения по теплопотребляющим установкам					
1.1.9		Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 11.5.9 пункта 11 Правил)	Показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов	0,01	К _{шт}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.10		Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на	Показатель наличия актов или документов, подтверждающих работоспособность автоматических регуляторов температуры воды	0,01	К _{регул.темпер}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

		системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.10 пункта 11 Правил)						
1.2	Обеспечивать готовность к соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии (пункт 2 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.11, 11.5.19 пункта 11 Правил	Показатель обеспечения соблюдения указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии	0,03	$K_{\text{режим}}$	$K_{\text{режим}} = K_{\text{врез}} * 0,5 + K_{\text{тех.готов}} * 0,5$		
1.2.1		Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения (подпункт 11.5.11 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок	0,5	$K_{\text{врез}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

1.2.2		Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии (подпункт 11.5.19 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	0,5	$K_{\text{тех.готов}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.3	Обеспечивать отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель (пункт 3 части 6 статьи 20	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.12, 11.5.13 пункта 11 Правил	Показатель отсутствия задолженности за поставленную тепловую энергию	0,15	$K_{\text{задолж}}$	$K_{\text{задолж}} = K_{\text{договор}} * 0,05 + K_{\text{свер}} 0,95$		
1.3.1		Копии заключенных договоров теплоснабжения и	Показатель наличия заключенных	0,05	$K_{\text{договор}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

	Федерального закона о теплоснабжении)	(или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности (подпункт 11.5.12 пункта 11 Правил)	договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности					
1.3.2		Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (подпункт 11.5.13 пункта 11 Правил)	Показатель отсутствия задолженности либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности	0,95	$K_{\text{свер}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.4	Организовывать коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя в соответствии с требованиями,	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.14, 11.5.15 пункта 11 Правил	Показатель организации коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя	0,02	$K_{\text{учет}}$	$K_{\text{учет}} = K_{\text{провер.уз.уч}} * 0,5 + K_{\text{провер.кип}} * 0,5$		
1.4.1	установленными статьей 19 Закона о теплоснабжении (пункт 4 части 6 статьи 20	Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета,	Показатель наличия акта проверки узла учета	0,5	$K_{\text{провер.уз.уч}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

	Федерального закона о теплоснабжении)	утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 № 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (подпункт 11.5.14 пункта 11 Правил)						
1.4.2		Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (подпункт 11.5.15 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте	0,5	$K_{\text{провер.кип}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
2	В случае эксплуатации жилищного фонда обеспечить выполнение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 № 170 (далее - Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда)	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.16, 11.5.17 пункта 11 Правил	Показатель выполнения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда	0,06	$K_{\text{жил.фонд}}$	$K_{\text{жил.фонд}} = K_{\text{контур}} * 0,7 + K_{\text{дезинф}} * 0,3$		
2.1		Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (подпункт 11.5.16 пункта 11 Правил)	Показатель выполнения работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания	0,7	$K_{\text{контур}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
2.2	жилищного фонда) (подпункт 11.2 пункта 11 Правил)	Акты о проведении дезинфекции систем теплоснабжения с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 5.2.10	Показатель наличия актов о проведении дезинфекции систем теплоснабжения с открытой схемой теплоснабжения и	0,3	$K_{\text{дезинф}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

		Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21), и акты о результатах отбора проб воды из системы на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21, оформленные аккредитованной лабораторией (подпункт 11.5.17 пункта 11 Правил)	горячего водоснабжения актов о результатах отбора проб воды из системы					
3	Обеспечить выполнение требования, предусмотренного пунктом 11 Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 г. № 317,	Для лиц, указанных в подпунктах 1.4, 1.5 пункта 1 Правил, - копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (пункт 11.5.18 пункта 18	Показатель обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению	0,02	$K_{\text{газ}}$	$K_{\text{газ}} = K_{\text{дым.вент}} * 0,5 + K_{\text{догов.тех.обсл}} * 0,5$		
3.1			Показатель наличия	0,5	$K_{\text{дым.вент}}$	Наличие - 1		

	в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению (подпункт 11.3 пункта 11 Правил)	Правил)	акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом			Отсутствие - 0		
3.2			Показатель наличия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме	0,5	К _{догов.тех.обсл}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
4	Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2	Справка, представленная федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2	Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период	0,05	К _{предп}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		Не заполняется

	исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (далее - Федеральный закон о промышленной безопасности), об устранении нарушений требований пунктов 2.2.1, 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 6.2.52, 6.2.62, 9.1.53, 9.2.9, 9.2.10, 9.2.12, 9.2.13, 9.2.20, 9.3.10, 9.3.11, 9.3.19, 9.3.24, 9.3.25, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5 Правил технической эксплуатации тепловых	части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности), в комиссию по оценке готовности к отопительному периоду (подпункт 11.4 пункта 11 Правил)						
--	---	--	--	--	--	--	--	--

	энергоустановок, пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.4 пункта 11 Правил)							
5	Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил, и составленного с учетом пункта 11.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5 пункта 11 Правил)	План подготовки к отопительному периоду (пункт 3 Правил)	Показатель наличия утвержденного плана подготовки к отопительному периоду	0,02	K _{план}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		